

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО- 33 .32/20.1.3-26 від « 02 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 05.12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сервіс експлуатації ВБТ
Домі Сєрхію Петровичем, Максимом Володимиром

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 46, вул. Степанівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) високе навантаження на фазовий з'єднання
- 2) корозія на фазовому газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендуємо модернізувати фазовий газопровід
Складати газопостачальне приєднання до експлуатації

Вартість: 2377,40 грн. Дві тисячі триста двадцять сім грн. 40 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Сєрхію Петрович
Максимом

З актом ознайомлений:

846
Іван
Іван
Іван

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) 02.06.26
(за наявності), підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) 02.06.26
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)