

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №1ФФ/100/АГО-255_30/20.1.3-26 від «03» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГ С.Р з експлуатації ВБГО:
Вацура Юрій Романович, Осадчук Іван Іванович,
Добжан Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ Бгп. Мисюнайчука 12.

За результатами обстеження: не виявлено виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) шурхіве з'єдн. Ø 20-2 мм
- 2) шурхіве Ø 20-1 мм
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок ліквідовано.

Вартість: 22 692 грн. 71 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацура Ю.Р.
Осадчук І.І.
Добжан В.П.
Гавкалюк Р.Р.

WBas
O. Juch
Talcher Mich

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)










З актом ознайомлений:

Мороз П.З. кв 50
Тарасевич Т.І. кв 52
Величак С.І. кв 54
Ковсан О.П. кв 32
Клеменцова Р.М. кв 31
Іванко С.В. кв 35

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Морозюк	А В	кв	29	
Лало	Г М	кв	21	
Мухом	М	кв	18	
Матвійчук	О М	кв	5	
Моносова	О М	кв	1	
Бойчук	С. М	кв	31	
Андрусак	Д С	кв	89	
Береговський	Р М	кв	86	
Гісак	Г. С.	кв	69	
Звонітко	Г. П	кв	66	
Лисак	О. Г	кв	65	