

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-258_30/20.1.3-26 від « 03 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Макар Віталій Михайлович

Захарко Григорій Васильович Ручко Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ГО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Миколайчука 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено ненедоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні ненедоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на краях ф 20 стояки 2 шт.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на стояку ф 20 2 шт.

Вартість: 13477 грн. 02 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Макар ВМ
Захарко ГВ
Ручко ВІ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Лозага РМ 28
Марченко ОМ. 27
Лозага ВМ 16
Григорук 13
Кушак ДА 7
Мурин С.М. 61

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

Мельченко В.О. 55 Мельченко

Жудик ММ 54 Жудик

Анашова ТЯ 40 Анашова