

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО- 35 .32/20.1.3-26 від «03» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО

Домо Сергій Геннадійович, Іванович Володимир Вікторович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 91, Степа Іванова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вильвієно світло на роз'єдних з'єднаннях
- 2) корозія на газорозподільній
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подібрувати газорозподільну
Систему газорозподільної мережі до експлуатації

Вартість: 8889,51 грн. Вісім тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять грн. 51 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Сол С.І.
Іванович В.В.

З актом ознайомлений:

<u>591.</u>	<u>509</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>
	<u>510</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>
	<u>521</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>
	<u>к.б.22</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>
	<u>к.б.50</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>
	<u>к.б.21</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>
	<u>к.б.21</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>
	<u>к.б.21</u>	<u>Іванович В.В.</u>	<u>11.06.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.06.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)