

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надвірна

№ІФФ/100/АТО-448.33/20.1.3-25 від « 4 » 06 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ст. м. Надвірна, с.р. з окремим ПТВРП Писменичів Васи́л Михайлович, Коваленко Василь Васильович, Писменичів Павло Васильович, Володимир Володимирович, Кузнецов Олег Миколайович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вул. Чернівецька, 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) невідповідність ізоляційне покриття дворового входу
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

повідомити ізоляційне покриття дворового входу в термін одного місяця

Вартість: 134.9 грн., 69 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 4.07.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Писменичів Василь Михайлович
Коваленко Василь Васильович
Писменичів Павло Васильович
Володимир Володимирович
Кузнецов Олег Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

4.06.26 (дата)

З актом ознайомлений:

Тогова О.С.Б.Б.
Коваленко В.Т.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)