

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-768.30/20.1.3-26 від «04» 06 2026 року (місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Макар Віталій Михайлович Захарко Григорій Васильович Русина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Пасієна 38

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Виявлено витік газу на стояку різьбово з'єднанні ф.32
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на різьбовому з'єднанні ф.32

Вартість: 19423 грн. 41 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Макар В М
Захарко Г В
Русина В Ч

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Павлюк ВМ 29
Сеншин М Д 26
Григораш 25
Пристої ОА 14
Майжук М 13

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Дзига ОА 13. Сир
Петрушина 14. Сир

✓ Шовковий	7M	12	Міський
✓ Костриба	MB	11	Міський
Відмова		68	недопуск
Досвіт	MO	61	Міський
Роска	П.П.	59	Міський
Мацюк	P.	60	Міський
Нешіш	BB	55	Міський
Рудницький	MC	56	Міський
Лисенко		51	Міський
Нонек	H	84	Міський
Маларчук		82	Міський
Шанковський	A	77	Міський
Юрченко	A O	74	Міський