

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№1ФФ/100/АГО-2+1.30/20.1.3-26 від «04» 06 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ с-р з електрики ВБРО

Варвара Ірині Романівна, Арван Василь Петрович, Гавриш Роман Володимирович, Олександр Іван Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ Буд. Пролетівська 22А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Трещини Ø 32-2 мм.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати необхідні роботи.

Вартість: 6989 грн. 59 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Василюк Ю.Р.
Добрян В.П.
Гавриш Р.В.
Олександр Т.Т.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Ю.Р.
Гавриш Р.В.
О.С.
Самборська М.В.
Добрян В.П.
Трещинець Н.В.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Signature]
[Signature]
[Signature]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано