

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ГФФ/100/АТО-36.32/20.1.3-26

від «04» 06 2026 року

Відповідно до договору від «05.12» 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГТ сіюсар екструдатсїт ВБГО
Доме Сергій Рохудібокас, Іллякешинко Володїмір Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 796, пр. Словацької

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) немає нічого на різьбовий з'єднання
- 2) корозія на газорозподільній мережі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Рекомендується подорожувати газорозподільній мережі
Система газопостачання припинена до екструдатсїт

Вартість: 18317,95 грн Вісімнадцять тисяч триста сімнадцять грн.95 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження <u>Доме С.Р.</u> <u>Максимов В.В.</u>	З актом ознайомлений: <u>С.Г.С.</u> <u>К.С.С.</u> <u>К.С.С.</u> <u>К.С.С.</u> <u>К.С.С.</u> <u>К.С.С.</u> <u>К.С.С.</u> <u>К.С.С.</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 3
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)