

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ (місце складання)

№ІФФ/100/АТО-283_30/20.1.3-26 від «05» 06 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-Р з експлуатації ВБГО:

Вацула Юрій Романович, Осадчук Іван Іванович, Довблян Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Васюка 58.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Брами Ø 20-2 шт
2) Лунки в землі Ø 20-1 шт.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вашими підприємством.

Вартість: 25656 грн. 18 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Вацула Ю.Р.
Осадчук І.І.
Довблян В.П.
Гавкалюк Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Ю. Вац
О. Осадч
Довблян
Гавкалюк

(дата)





Лесюк В.П.
Морозова Б.В.
Григорук М.П.
Кітцова Л.Е.
Сенюшина Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

111
109
92
93
82

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавцова М. П. 64. 
Половине О. В. 52. 
Ладенский В. В. 53. 
Среднева А. У. 55. 
Романов З. Л. 46
Максимов В. В. 40
Бойчук В. В. 31
Наймин С. Д. 27
Виктор М. В. 16
Осипова А. П. 14
Гомбани В. Г. 2