# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО-38.32/20.1.3-26 від «05» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 05.12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО Доля Сергій Геннадійович, Максимюк Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64, вул. Івана Мазепи

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витоки на різьбових з'єднаннях
2) корозія на фасадному газопроводі
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Рекомендовано пофарбувати фасадний газопровід
Система газопостачання придатна до експлуатації

Вартість: 6712,54 грн. Шість тисяч сімсот дванадцять грн. 54 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Доля С.Г., Максимюк В.В.

З актом ознайомлений:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Б64 | кв 1 | кв 13 | кв 22 |
| | кв 7 | кв 16 | кв 23 |
| | кв 3 | кв 17 | кв 24 |
| | кв 10 | кв 18 | |
| | кв 11 | кв 21 | |

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 05.06.26 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 05.06.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 3
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)