

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ДФФ/100/АГО- 782_30/20.1.3-26 від « 08 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ з/сн з сис. ВБСТ

Пашек Микола Михайлович, Гумен Іван Григорович
Дуррак Максим Тарасович, Калішник Богдан Крістович
(назначення суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 7, Радно вига

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Протікання на муфтовому з'єднанні та іржаві.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійсню

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Всього виводило.

Вартість: 16851 грн. 22 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Пашек М.М.
Гумен І.Г.
Дуррак М.Т.
Калішник Б.Ю.



Ковальська О.І. кв.33
Нечипор О.П. кв.35
Синь М.С. кв.29
Дуррак В.Р. кв.23
Калішник С.Ю. кв.21



(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

08.06.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

08.06.26р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам існу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

ПАРТ РАВАТ кв. 15. *[Signature]*

Джамілева К.В. кв. 9 *[Signature]*

Лино О.Г. кв. 8 *[Signature]*

Іванюскас Г. кв. 7 *[Signature]*

Война О.Ю. кв. 71 *[Signature]*

Ріпа В.М. кв. 72 *[Signature]*

Ткаченко Ю.Ф. кв. 67 *[Signature]*

Резів І.В. кв. 63 *[Signature]*

Котись А.А. кв. 53 *[Signature]*

Джурович М.І. кв. 55 *[Signature]*

Мазедак М.П. кв. 47 *[Signature]*

Омельченко В. кв. 52

Буза М.П. кв. 46 *[Signature]*

Паламарчук Г.М. кв. 44 *[Signature]*

Панків О.І. кв. 37 *[Signature]*

Мередуок А.В. кв. 38 *[Signature]*