

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Городенківка № ІФФ/100/АГО-12-28/20.1.3-26 від «8» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Городенківське УЕГГ м-стра ВБГО Краснодемська Любов Володимирівна, с-ря ВБГО Гудима Віталій Олександрович, с-ря ВБГО Воробець Василь Віталійович,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 Сергія Д'яча

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені газопровідні потреби в апаратурі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: недоступні

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недоліки (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: неприпинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати на виконання. Терміном до подальшої експлуатації

Вартість 3537,37 (три тисячі п'ятсот тридцять сім) грн 37 коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Краснодемська Л.В.
Гудима В.О.
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис

(дата)
08.06.26

Непийвора Н.В.
Бурик Т.П.
З актом ознайомлений:
Волошин С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Н.В.
Т.П.
С.М.
(дата)
08.06.26

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)