

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Обертень № ІФФ/100/АТО-9.28.1.4/20.1.3-26 від «08» 06 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумацької дільниці слосаря ВБІО Тикайла Володимира Володимировича, слосаря АДЄ ПТВРПГ Веркошів Тарас Володимировича (найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБІО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № пр. Незалежності, 18
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідується газопровід потребує фарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 2393,64 (дві тисячі триста дев'яност три) грн. 64 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В.
Веркошів Т.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

З актом ознайомлений:

Атаманюк Наз. 18/2
Лотоцька Над. 18/2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)