АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО-40.32/20.1.3-26 від «08» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ інженер експлуатації ВБГО
Доля Сергій Геннадійович, Максимюк Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул. Стене Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витоки на різьбових з'єднаннях
2) корозія на фасадному газопроводі
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано підфарбувати фасадний газопровід
Система газопостачання придатна до експлуатації

Вартість: 2691,51 грн. Дві тисячі шістсот дев'яносто одна грн. 51 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Доля С.Г. [підпис]		59/ кв. 3 [підпис]	кв. 6 [підпис]
Максимюк В.В. [підпис]		кв. 7 [підпис]	кв. 5 [підпис]
		кв. 10 [підпис]	
		кв. 11 [підпис]	
		кв. 2 [підпис]	
	08.06.26		08.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

[печатка]

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)