

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-340\_30/20.1.3-26 від «09» 06 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макар Віталій Михайлович  
Захарко Григорій Васильович Русина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); виконало роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Укр Дивізії 23

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неодоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні неодоліки (у разі виявлення неодоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбовану з'єднанні ф 25
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених неодоліків та строки їх виконання:

Міквідобавкою витік газу на різьбовану з'єднанні ф 25

Вартість: 40 23 грн. 30 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Макар В.М.  
Захарко Г.В.  
Русина В.І.

[Підпис]

З актом ознайомлений:

Іванюк Т.І. 3  
Баранок Н.В. 2  
Тимків О.В. 4  
Григорук О. 8  
Премішак В.В. 12

[Підпис]  
[Підпис]  
[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)