

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Солотвин
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-30.33.1/20.1.3-26

від « 09 » 06 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Грушевського, 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) всідати газопровід не треба фарбувати

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати відкриті сьоркети

Вартість: 1448 грн. 77 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В
Крицун В. І

09.06.26

09.06.26

З актом ознайомлений:

1. Богословець Т. І.
2. Венгерчук Н. М.
3. Прішляк А. С.
4. Кеміко Т. І.
5. Кунчак М. В.

Гур
Венгерчук
Прішляк
Кунчак

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам гурту надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)