

1011 12 2023

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Імач №ІФФ/100/АТО- 1 .35/20.1.3-26 від «09» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ С-р з експлуатації ВБГО
Воракуч Валентин Сергійович, Рев'юк Іван Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Сідова Стріжків 33

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пропуск на контроліції тит та на крани

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проекти до експлуатації. Витрати ліквідовано

Вартість: 1997 грн. 12 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380503738409

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Воракуч В.С.
Рев'юк І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09 06 26
(дата)

З актом ознайомлений:

Горра В.В. кв 6

Дуфінська Н.С. кв 7

Дашинюк О.В. кв 8

Кашак В.М. кв 1

Клюка Б.Б. кв 3

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09 06 26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (за наявності))