

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 3/8 30/20.1.3-26 від « 10 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Монар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Васильович Фучина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Матейки 24А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Захист газопроводу на фасаді (крім на етажу).
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалися

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалися

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Порушення передано на контроль ГПВ РІТГ

Вартість: 4803 грн. 06 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) потребує 10.06.26р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Монар ВМ
Захарко ГВ
Фучина ВІ

З актом ознайомлений:

Литкан ФМ 10
Ліхова МС 5
Лебуржанка А 3
Відьма В 4
Литкан М У 14

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мурзікова ЗМ 18