АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

.Надвірна №ІФФ/100/АТО-457.33/20.1.3-25 від «10» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ст. м/р Тарасюк Тетяна Ярославівна, с-р з експл. ГТВРП Мисевич Ян Миколайович, Андрейко Роман Васильович, Мисевич Павло Васильович, Василюк Богдан Романович, Кузюн Олег Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25 в. м. Черемшина

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) наявність фарбування фасадного газопроводу
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
наявність фарбування фасадного газопроводу в перелік одного місяця

Вартість: 3368 грн. 82 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 10.07.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:		
ст. м/р Тарасюк Т.Я.		25/2	Ткач	
с-р Мисевич Я.М.		25/8	Матіяш	
Андрейко Р.В.		25/4	Габуньсько	
Мисевич П.В.		25/5	Спутанюк	
Василюк Б.Р.		25/9	Полушка	
Кузюн О.М.				
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	10.06.26р (дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)