

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Пороги

(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-33.33.1/20.1.3-26

від « 10 » 06 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Січ, Стрільців, 93

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) ввідний газопровід потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрасувати ввідний газопровід

Вартість: 2969 грн. 81 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В. В. 10.06.26

Крицун В. І. 10.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

1. Пакевич В. М. кв. 5

2. Винник Н. С. кв. 8

3. Рогачко М. В. кв. 4

4. Кравецько О. Б. кв. 3

5. Рогачко М. С. кв. 2

6. Бойченко О. П. кв. 7

7. Хорхоль А. М. кв. 1

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Список підписів]
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)