

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Колячки
 (місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-4331/20.1.3-26

від « 10 » червня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, вул. Васюке

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) вв'язаний газопровід потребує фарбування
- 2) визначити шляхи доступу до вв'язаного газопроводу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

- пофарбувати вв'язаний газопровід в термін одного місяця
- визначити шляхи доступу до вв'язаного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Дві тисячі дев'яносто гривень грн. 07 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

<u>Олевич Я.В.</u>	<u>10.06.2026</u>
<u>Мещеряков О.К.</u>	<u>10.06.2026</u>
<u>Чолій Н.Б.</u>	<u>10.06.2026</u>

З актом ознайомлений:

<u>Гань С.М.</u>	<u>10.06.26</u>
<u>Степанчик С.І.</u>	<u>10.06.26</u>
<u>Трашків Д.В.</u>	<u>10.06.26</u>
<u>Гришук М.М.</u>	<u>10.06.26</u>
<u>Зав'яз В.І.</u>	<u>10.06.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)