

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Тарасинів № ІФФ/100/АГО-№.28.1.4/20.1.3-26 від « 10 » 06 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумачької ділянки слюсаря ВБГО Тикайла Володимира Володимировича, слюсаря АДС ППВПГ Верхошів Ігор Володимирович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Українська, 63
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виданий газопровід потребує зрізвання
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несапціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати ліквідацію Артефактес до експлуатації.

Вартість: 1521,41 (одна тисяча п'ятсот двадцять одна) грн. 41 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Тикайло В.В.

Верхошів І.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

10.06.26р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Басрієв 63/1
Улірило 63/2
Андрій 163/3
Верхошів 63/4

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

10.06.26р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)