

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 330.30/20.1.3-26 від «11» 06 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макара Віталія Михайловича  
Захарко Григорій Васильович Фусма Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Переяславка 10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на стояку кран Ф20 та різьбово.
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на крані Ф20 та різьбовому з'єднанні Ф20

Вартість: 3470 грн. 40 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Макара В.М.  
Захарко Г.В.  
Фусма В.І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]  
[Підпис]

(дата)

З актом ознайомлений:  
Поліщук О.Д. 1  
Васильченко І.Д. 3  
Гусар М.М. 4  
Ластівецька О.В. 6  
Арабчук Г.І. 10

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]  
[Підпис]  
[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу наведено

Макара В.М. 13  
Маєтернічук О.С. [Підпис]