

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 331.30/20.1.3-26 від « 11 » 06 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макар Віталій Михайлович
Русина Володимир Іванович
Захарко Григорій
Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Передславка 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф20
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалися

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ликвідувати витік газу на різьбовому з'єднанні ф20

Вартість: 3538 грн. 99 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар ВМ
Русина ВІ
Захарко ГВ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

<u>[Підпис]</u>	<u>Коржукта М Д</u>	<u>1</u>	<u>11.06.26</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Сосівкіна</u>	<u>5</u>	<u>11.06.26</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Гурова МВ</u>	<u>6</u>	<u>11.06.26</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Джаманжосє ГВ</u>	<u>9</u>	<u>11.06.26</u>
<u>[Підпис]</u>	<u>Даран О М</u>	<u>12</u>	<u>11.06.26</u>

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Чарюк ЛД 14.06.26
Гончарук А А 11.06.26