АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Галич (місце складання) № ІФФ/100/АТО-24.27/10.1.3-26 від «11» червня 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291, працівником(ами) виконавця робіт Рогатинської дільниці Галицького УЕГГ майстра ВБГО Челядина Богдана Івановича, слюсаря ВБГО Демковича Петра Васильовича виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Бурштин вул. Січових Стрільців,8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Провести чистку ДВК (окр)

2) __________

3) __________

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити захисне покриття надземного газопроводу

Вартість: чотири тисячі сімсот тридцять вісім грн. 81 коп .з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) __________

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Челядин Б.І. [підпис] 11.06.2026р
Демкович П.В. [підпис] 11.06.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Деинюк № 3 [підпис]
Ловга Т.Т. № 4 [підпис]
Комнюк Т № 7 [підпис]
Сірук № 6 [підпис]
Штиох № 9 [підпис]
Федишин № 16 [підпис]
Бондарук Р. № 15 [підпис]
Лебеда Т.Й. № 14 [підпис]
Леів О.М. № 20 Леів