

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Коканки  
(місце складання)

№ 1ФФ/100/АГО-15.31/20.1.3-26

від « 11 » червня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16, вул. Васюка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) в'язний газопровід потребує фарбування
- 2) в'язний в'язний доступ до в'язного газопроводу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати в'язний газопровід в термін одного місяця
- забезпечити в'язний доступ до в'язного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Ці варті внос в'язного газу грн. 74 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В.  
Мещеряков О.К.  
Чолій Н.Б.

11.06.2026

11.06.2026

11.06.2026

З актом ознайомлений:

Гавришин Р.Б. 11.06.26  
Доганшуканка Н.М. 11.06.26  
Макашова С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)