

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Городенківка
(місце складання)

№ ІФФ/100/АГО-16-28/20.1.3-26 від «11» 06 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт Городенківське УНГГ м-стра ВБГО Краснодемська Любов Володимирівна,
с-ря ВБГО Гудима Віталій Олександрович, с-ря ВБГО Воробець Василь Віталійович,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 Серія Діжеса

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені газопровід непрацює працювати
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: несанкціоновано

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не працює келос

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витокі кибітовані. Прирешити до подальшого
оперативного

Вартість 468,74 Рівні келосів газопровідів чибітовані зм 74 коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Краснодемська Л.В.
Гудима В.О.
Воробець В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) _____ (дата) 11.06.26

З актом ознайомлений:
Краснодемська Л.В. кв. 13
Гудима В.О. кв. 13
Воробець В.В. кв. 13
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) 11.06.26
(за наявності, підпис) _____
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (за наявності), підпис) _____
Драбач М.В. кв. 6