

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Демба № ІФФ/100/АГО-В.28.1.4/20.1.3-26 від «11» 06 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумачької дільниці спосаря ВБІ О Тикайла Володимира Володимировича, спосаря АДС ППВРПГ Верховийє Тіра Володимировича (найменування суб'єкта господарювання — виконавця/робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСІ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Шевченка, 2  
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Виданий газопровід потребує фіксування
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Витоків ліквідувати. Терміном до експлуатації.

Вартість: 1585,40/одна п'ятма відсот від загальної вартості п. 40 кон.з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Тикайло В.В. В.В.  
Верховийє Т. В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.06.26р.  
(дата)

З актом ознайомлений:

Табурал В. 2/6

Табурал В. 2/6

Табурал В. 2/6

Табурал В. 2/6

Табурал В. 2/6  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)