

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 44 .32/20.1.3-26

від « 11 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Сисеор експлуатації ВБГД

Домо Сергей Геннадьевич, Александр Валерий Васильевич

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБГД багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, б. Скотарки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

1) невисокі катоди на різьбових з'єднаннях

2) корозія на фрезному газопроводі

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Рекомендовано подеревувати фрезний газопровод
Своєчасно газопостачання припинити до експлуатації

Вартість: 7246,14 грн. Сіма тисяча двісті сорок шість грн. 14 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Домо С.Г.
Масченко В.В.

З актом ознайомлений:

С.Г. Домо В.В. Масченко
В.В. Масченко В.В. Масченко
В.В. Масченко В.В. Масченко
В.В. Масченко В.В. Масченко

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.06.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.06.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)