

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 342_30/20.1.3-26 від « 12 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Макаш Віталій Михайлович
Затарко Григорій Васильович Рукман Володимир
Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Медиска 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані φ 15 фасаду.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинявся

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на стояку кран φ 15.

Вартість: 4752 грн. 64 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макаш В.М.
Затарко Г.Р.
Рукман В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Макаш В.М.
Затарко Г.Р.

(дата)

З актом ознайомлений:

Єрєвца Т.Б. 24
Квирка М. 14
Самойлова 13
Керда Г.А. 17
Почерева Ю.В. 16

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж гасової безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Романчук М. 21.
Дейнега Л.В. 23

Крижанівська 22 . *Лев*
Мороз М 2 . *Лев*
Тимчук МІ 5 . *Лев*
Шубира МД 9 . *Лев*