

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 385_30/20.1.3-26 від « 12 » 06 2026 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ Млакар Віталій Михайлович
Захарю Григорій Васильович Фученя Володимир
Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Медична 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані стояк ф20 та різьбове
- 2) Зедманка ф20
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено санітаційно-гигієнічний доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про подонуск (долучається).

За результатами обстеження прийнято газопостачання: не прийнялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік ліквідувати

Вартість: 3812 грн. 42 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094682

Споживачі, яким прийнято газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Млакар ВМ
Захарю ГВ
Фученя ВФ

(Підпис)

З актом обліку техніки:

<u>Мельник ММ</u>	<u>1</u>	<u>Мельник</u> <u>Василь</u>
<u>Чеміль ОУ</u>	<u>2</u>	
<u>Бойко ОВ</u>	<u>5</u>	
<u>Гаврилюк МП</u>	<u>6</u>	
<u>Бедмарек</u>	<u>9</u>	

М. Бедмарек
(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачів (за наявності) _____

Предко БР 10 *(підпис)*