

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 45.32/20.1.3-26

від « 12 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 05.12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ суб'єкт енергетичної ВБГО
Доне Сергій Геннадійович, спеціаліст Виробничо-ремонтної

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10, вул. Мектевіська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) невчасно виконано наведення на рівень з'єднань
- 2) корозія на фазному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не практикується

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подарбувати фазний газопровід
Своєчасно газотехнічний приєднати до енергетичної

Вартість: 20394,96 грн. Державна ціна за одиницю роботи 2196 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Максимих В.В.
Доне С.П.

<u>12.06.26</u>	<u>12.06.26</u>
-----------------	-----------------

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.06.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.06.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 5
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)