

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№[ФФ/100/АТО- 360.30/20.1.3-26 від «15» 06 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Манах Віталій Михайлович
Захарко Григорій Васильович Русеня Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ Лоткевича 50 кор.3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф 32 стояку
- 2) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф 20
- 3) Виявлено витік газу на різьбов. з'єднанні ф 32.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на стояку крані ф 32.
Ремонт газу ліквідувати на різьбовому з'єднанні ф 20 у під'їзді ЗШТ
Ліквідувати витік газу на різьбовому з'єднанні ф 32 на стояку.

Вартість: 22445 грн. 09 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Манах ВМ
Захарко ГВ
Русеня ВІ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(дата)

Мельничук ТУ 107
Самушкова 106
Долонська КС 109
Драгман ВІ 108
Джодів ОЛ 110

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам та оцінку

Басюк ТМ 113
Чеміль МІ 112

Менів А 116
Здільнік ЛК 118
Капуєтинська ГО. 117
Філатов СВ 91
Поєта АР 95
Кульгак ЛС 98
Засць ГМ 97
Гету 96
Васильєва Ю 103
Мушик ОВ 75
Здильнік ММ 76
Іванюк СМ 77
Павлов Д 80
Скадін Ю 78
Винюк 79
Чернишук С 84
Дмитрашук ОЮ 62
Гаврилова ФВ 61
Катурак Н 64
Асоєкова ЄО 66
Асоєков В 67
Тетовський МУ 68
Зобків ТМ 71
Гушчак О 56
Загірняк О 34
Відмова 35 квартиранти
Семікова ЛГ 43
Дашин ІФ 42
Дехтар НВ 16
Гушків ГМ 20
Мішовська ОП 18
Камюк С. 21
(Гонгарова) Дімбійській 19
Семшук ГС 24
Калина В 2

Павлюк ОУ 7
Михалюк ПВ 6
Березишук ОУ 11
Машан ОД 12