АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО-47.32/20.1.3-26 від «16» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсарь експлуатації ВБГО Доля Сергій Володимирович, електрогазозварник Максимюк Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 вул. Леонтовича

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витоки на різьбових з'єднаннях
2) корозія на фасадному газопроводі
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Рекомендовано подовжувати фасадний газопровід
Система газопостачання придатна до експлуатації

Вартість: 19550,92 грн. Девятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят грн. 92 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження			З актом ознайомлений:		
Доля С.В.	520		кв 61	кв 46	кв 99
Максимюк В.В.			кв 60	42	кв 84
			кв 53	кв 8	
			кв 42	кв 103	
			кв 47	кв 101	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		16.06.26 (дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		16.06.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 3
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)