

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Тисмениччє №ІФФ/100/АТО- 7 .35/20.1.3-26 від « 16 » 06 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО  
Воробець Валентин Сергійович, Кевітас Іван Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Мельничого 108

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Протікання на контрольному та на крані
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Припинити до експлуатації Витрати ліквідацію

Вартість: 3136 грн. 37 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380503738409

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Воробець В.С.  
Кев. 11

З актом ознайомлений:

Ріпник Н.С. кв 3  
Ткачук О.П. кв 9  
Солмащенко Г.П. кв 10  
Дворський П.І. кв 12

Де  
Іван  
Сидор  
Добро

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.06.26  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.06.26  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(споживачі, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)