

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Тисмениця  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 8 .35/20.1.3-26 від «16» 06 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО  
Воробець Володимир Сергійович, Кв.108 Нові Львівці

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Львівської 110

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пропуск на контролі: шит та на кват
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Придатний до експлуатації. Виток ліквідовано

Вартість: 2202 грн. 31 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380503738409

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Воробець В.С.  
Кв.108 1%

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.06.26  
(дата)

З актом ознайомлений:

Калужні М.О кв 11  
Боршаківський А.А. кв 15  
Савоха І.М. кв 4  
Вафмарук М.М. кв 9  
Сичмак М.М. кв 12

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.06.26  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано