

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Богородчани (місце складання)

№ГФФ/100/АТО-38.33.1/20.1.3-26

від « 17 » 06 20 26 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Г.Шевченка, 97/1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) вдвигній газопровід потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Потребує фарбувати вдвигній газопровід

Вартість: 11602

грн. 84 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В  
Крицун В.І

17.06.26  
17.06.26

З актом ознайомлений:

1. Колесник А.І. кв. 2  
2. Тришук І.М. кв. 27  
3. Трошник Х.В. кв. 12  
4. Тогоць М.А. кв. 21  
5. Довганіна В. кв. 24

17.06.  
17.06.  
17.06.  
17.06.  
17.06.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

- 6. Прохорук П.В. кв. 29
- 7. Трунин С.А. кв. 15
- 8. Бобк Д.М. кв. 5
- 9. Морозова М.О кв. 46
- 10. Петрушин А.В. кв. 48
- 11. Катрюк Д.В. кв. 38
- 12. Федорова И.В. кв. 6
- 13. Кондратьева 25 - К. Стрел
- 14. Шекрибаев 39 - Шекрибаев
- 15. Кенешев 26 - Кенешев
- 16. Теник 22 - Теник
- 17. Бодяк 10
- 18. Тигренин 28
- 19. Сидорова 23
- 20. Венгерович / Венгеров
- 21. Васильева 7
- 22. Клементова 8
- 23. Ревин 13 -