

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Тисмениця  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 9 .35/20.1.3-26 від «17» 06 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ с-р з експлуатації ВБГО  
Воробець Валентин Сергійович, Якимів Роман Ігорінович, Логинюк Роман Євгенович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м.кв. 35

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пропуск на фланцевому крані і на крані Ø20

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Придатний до експлуатації. Виток ліквідовано

Вартість: \_\_\_\_\_ 1711 грн. 32 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380 50 3738 409

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Воробець В.С.  
Якимів Р.А.  
Логинюк Р.С.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Падрук З.М. 4 кв  
Гончар А.С. 6 кв  
Чаба А.В. 7 кв  
Матвійчук Р.М. 3 кв  
Якубович В.В. 2 кв

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Збір  
170626  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_ (за наявності) \_\_\_\_\_ (за наявності) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (замовника)