

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 88.30/20.1.3-26 від « 18 » 06. 2026. року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р. з окремим. В БТД

Деван Василь Петрович; Олександр Іван Франкович;
Максим Віталій Миколайович; Гаврилюк Володимир Володимирович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 уривок; вул. Вейсшова, 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено вихід газу на вхідному крані Ø32 мм, та на контргайці Ø32 мм.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинявся

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено вихід газу на вхідному крані Ø32 мм, та на контргайці Ø32 мм.

Вартість: 1519 грн. 82 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбач.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Деван В. П.
Олександр І. Ф.
Максим В. М.
Гаврилюк В. В.

З актом ознайомлений:

[Підпис]
[Підпис]

Петруляк М. М. [Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано