

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 50 .32/20.1.3-26

від « 19 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО

Доско Сергій Рокитович, електрик Василь Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23 кв. експлуатація

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) неповністю відсутня невідповідність з'єднань

2) корозія на газопроводі

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припиняється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подерев'явити газопроводу
Своєчасно газопостачання припинити до експлуатації

Вартість: 1210,85 грн. Двадцять тисяч сімсот одна зм. 85 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Доско С.Р.
Максимов М.В.

З актом ознайомлений:

23 кв. експлуатація Доско С.Р. 19.06.26
19.06.26 19.06.26 19.06.26
19.06.26 19.06.26 19.06.26
19.06.26 19.06.26 19.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)