

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 51 .32/20.1.3-26

від « 22 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Сергій Сергійович ВБСГ

Доме Сергій Геннадійович, Іванович Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 272, кв. 47

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) висока температура на різних з'єднаннях
- 2) корозія на газопроводі
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювався

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подивитися газопроводу
Своєчасно газопостачання припинити до експлуатації

Вартість: 26952,21 грн. Додаток єм'єть тиселі дефіциті підписи двічі коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Масенко В.В.
Доме С.П.

З актом ознайомлений:

272 кв. 47 Заразні 16.34 Савва 16.36
16.40 16.44 16.47
16.52 16.53 16.55
16.50 16.60 16.59
16.68

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.06.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.06.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 5
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)