

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тисмениця с. Імівка №ІФФ/100/АТО- Р2 .35/20.1.3-26 від « 23 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ ср з експлуатації ВБГО

Воробець Валентин Сергійович, Імів Ріан Ігорівич, Косиняк Віктор Євгенович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Немає жодного

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пропуск на газифікацію кранів, і на крані ф20

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Примітки до експлуатації. Витрати ліквідацію

Вартість: 1804 грн. 20 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380503738409

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Воробець В.С.

Імів Р.І.

Косиняк Р.С.

З актом ознайомлений:

Павлюк В.І. кв 3

Гураль В.Г. кв 1

Микитин Г.М кв 7

Микитин М.Т кв 8

Вітченко М.М кв 6

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.06.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.06.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)