

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-22.29/20.1.3-26 від «26» травня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович

слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№3 вул. Степана Бандери**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потр редує оформлення
- 2) Виявлені витіки газу на рідкобис з'єднаннях
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Обоформити ввідний газопровід в термін одностороннього
Витіки газу між в'їздами

Вартість: 20473,59 грн.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олійник О.Б.

Федорко В.Д.

Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

26.05.2026 р.

26.05.2026 р.

26.05.2026 р.

Кривошея А.В. 26.05.26
Чабан М.А. 26.05.26
Кривошея О.І. 26.05.26
Кривошея З.В. 26.05.26
Кривошея А.Г. 26.05.26
Нашурлев М.М. - Нашурлев 26.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

№42 Карачицк П.В. Грее 26.05.28

№29 Дмитров Е.А. [Signature] 26.05.28

№41 Громов Н. [Signature] 26.05.28

№61 Бегей Д.С. [Signature] 26.05.28

№58 Мажвир Р.И. [Signature] 26.05.28

№53 Стояловская Б.Т. [Signature] 26.05.28

№39 Павлов А.И. [Signature] 26.05.28

№36 Сингун А. [Signature] 26.05.28

№78 Бергар П.В. [Signature] 26.05.28

№72 Савко Т.В. [Signature] 26.05.28

№68 Луковская М.И. [Signature] 26.05.28

№92 Бойчук Н. [Signature] 26.05.28

№87 Максименко Т.В. [Signature] 26.05.28

№89 Волковская З.А. [Signature] 26.05.28

№90 Левцова Т.Т. [Signature] 26.05.28

№83 Давидов Т.И. [Signature] 26.05.28