

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С-ще Вигода
(місце складання)

№1ФФ/100/АГО-23.29/20.1.3-26 від «27» травня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович
слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович
слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№27 вул. Д. Галицького**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний изопровід потрєдує ора рдублення
- 2) Виявлені витіки на рідководисі з'єднаннісє
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Опора рдубити ввідний изопровід в терриі одного місяцє
Витіки изу шкв. водені

Вартість: 15201 грн 77 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____



Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.





Працівник,
який виконав обстеження

Олійник О.Б.
Федорко В.Д.
Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

27.05.2026 р.
27.05.2026 р.
27.05.2026 р.

27.05.26
27.05.26
27.05.26
27.05.26
27.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Ш020	Смеряко Н. Д	Жданова	27.05.26
Ш018	Кидор Н. В	Шен	27.05.26
Ш034	Нсаляков В. Го	Шен	27.05.26
Ш025	Родорие I. С	Шен	27.05.26
Ш033	Костенко Л. В	Шен -	27.05.26
Ш030	Крутиц О. О	Шен	27.05.26
Ш031	Хрущ (Айкее) Н. (Шен)		27.05.26
Ш029	Кинот Р. I	Шен	27.05.26
Ш038	Будник М. А	Шен	27.05.26
Ш042	Бурдико Р. В	Шен	27.05.26
Ш043	Дарваб С. В	Шен	27.05.26
Ш054	Олейник М. О	Шен	27.05.26
Ш050	Бусаченко С. Го	Шен	27.05.26
Ш051	Мороз М. I	Шен	27.05.26
Ш048	Данов В. В	Шен	27.05.26
Ш066	Воротяева О. В	Шен	27.05.26
Ш065	Росоваток О. А	Шен	27.05.26
Ш057	Дидик А. А	Шен	27.05.26