

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-390_30/20.1.3-26 від «1» 07. 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12. 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р.з. експлуат. В.Б.Т.О.
Добрянський Василь Петрович; Родчук Іван Іванович;
Макар Романій Михайлович; Пивкалюк Іван Валентинович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Кріп. Родчук Іван, 112, А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на 3-х комунікаціях - Ø32 мм

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на 3-х комунікаціях - Ø32 мм.

Вартість: 16886 грн. 11 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Добрянський В.
Родчук І.
Макар Р.
Пивкалюк І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Родчук І.
Родчук І.
Родчук І.
Родчук І.

(дата)

З актом ознайомлений:

Коржовий В.В. кв 105
Трусов О.В. кв 89
Григорук А.В. кв 94
Антоніч В.О. кв 85
Родчук І.В. кв 83

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Родчук І.
Родчук І.
Родчук І.
Родчук І.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Данилюк Т. Г	кв	82	Дан
Данилюк Т. Г	кв	80	Дан
Данилюк А. Р	кв	79	Данилюк
Смирнова О. Е	кв	71	Смирн
Петренко Р. В	кв	70	Петр
Вітрицький А. В	кв	704	Вітри
Фединчук Н. В	кв	56	Федин
Коропницький С. М	кв	52	Короп
• Зубрицька А. З	кв	49	Зубри
• Зарубський О. Е	кв	50	Заруб
Рисогола П. П.	кв	46	Рисог
Ротенко І. О	кв	45	Ротен
Доловий Л. І	кв	40	Долов
Ковальов А. Е	кв	38	Коваль
Фролова В. О	кв	32	Фролов
Комар О. Р.		19.	
Данилюк Б. Т.		18	
Паньків Н. Я.		10.	
Черемша Іван Васильович 11.			
Анелит М. М. 6.			