

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 384 30/20.1.3-26 від « 01 » 07 20 26 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ

Хомин Максим Михайлович, Бунин Олег Григорович,  
Сидоренко Максим Тарасович.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 38, Редьківка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пропуск газу на побутові (3 шт.).

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Високий надглядом.

Вартість: 25530 грн. 30 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Хомин М. М.  
Бунин О. Г.  
Сидоренко М. Т.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Сидоренко Т. І. в. 18  
Приймаков М. В. в. 331, 341  
КВ. 23 Вигулів!  
Сидоренко Т. І. в. 70 А  
Сидоренко Т. І. в. 70

Сидоренко Т. І. в. 63  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

01.07.2026 (дата)

01.07.2026 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Хомин М. Б. в. 71  
Сидоренко О. Р. в. 49  
Бейка В. І. в. 41

Савка М. В. кв. 44

Сидор С. Г. кв. 38

Накомыца П. Г. кв. 110

Москаленко Д. Ю. кв. 102

Зварук М. Д. кв. 96

Манюша А. О. кв. 95

Гринькина М. И. кв. 88

Шома Т. В. кв. 84

Сидор Г. Р. кв. 80

Саводен О. М. кв. 134

Помин Л. Г. кв. 135

Ильгравель кв. 131

Борис кв. 128

Козырева В. И. кв. 121

Рим О. В. кв. 118

Чикс Л. О. кв. 116

Ковальчук М. В. кв. 117