

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ [ФФ/100/АТО-103] 30/20.1.3-26 від « 03 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГ Васюба Юрій Романович
Захарко Григорій Васильович
Гуцма Володимир

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Хіміків 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ф40 у підіздзі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на крані Ф40 підіздзі.

Вартість: 6090 грн. 39 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Васюба ЮР
Захарко ГВ
Гуцма ВГ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

<u>Мельник ОМ</u>	<u>3</u>	<u>Гуцма ВГ</u>
<u>Зворыкел АТ</u>	<u>33</u>	<u>Гуцма ВГ</u>
<u>Кривошеє МЛ</u>	<u>31</u>	<u>Гуцма ВГ</u>
<u>Копестевський В</u>	<u>39</u>	<u>Гуцма ВГ</u>
<u>Лейбюк НЗ</u>	<u>28</u>	<u>Гуцма ВГ</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Малик БМ 27
Мітченко ЛО 24
Закржевський В 19

Босеук НМ 17. *Bl*
Бандура УС 7. *Bl*