

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-4/1 30/20.1.3-26 від « 03 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ

Юхим Максим Михайлович Григорій Іван Григорійович
Сидоренко Максим Григорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 17А, Хвилюв

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виток газу на вентильному (ТМ).

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток, мікродок.

Вартість: 6784 грн. 31 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не актуально

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Юхим Максим Михайлович
Григорій Іван Григорійович
Сидоренко Максим Григорович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.07.2026 (дата)

З актом ознайомлений:

Меріда О.І. - кв. 34
Куцак Т.В. кв. 30
Напоменний В.І. кв. 20
Михайло В.І. кв. 18
кв. 8; 9 кв. (вусиши)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.07.2026 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Романко А.І. кв. 5.

Воскресенский Р.В. № 4