

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-418.30/20.1.3-26 від «03» 07 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Ващенко ЮР Захарко ГВ
Рущина В І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Хіміків 2.5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на стояку ф 32 різбове з'єднання 2 шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік на різбовому з'єднанні ф 32 - 2 шт.

Вартість: 15239 грн. 81 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ващенко ЮР
Захарко ГВ
Рущина ВІ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

<u>Гнатюк Л Р</u>	<u>1</u>	<u>Жура</u>
<u>Білявляк</u>	<u>36</u>	<u>Жура</u>
<u>Зборна М В</u>	<u>38</u>	<u>Жура</u>
<u>Роденко О О</u>	<u>39</u>	<u>Жура</u>
<u>Макішак О О</u>	<u>31</u>	<u>Жура</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу наведено

Намивайко А П 30. Жура
Титов Ю 19. Жура

Летисовская Т 17. ЛД -
Гаврилюк О 46. ЛД
Абрамчик М М 88. ЛД
Терлецкая М В 77. ЛД
Тиханюк 80. ЛД
Горбатый 67. ЛД
Шпак В 58. ЛД