

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 438 30/20.1.3-26 від « 4 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-Р з експлуатації ВБГО:
Макар Віталій Михайлович, Осадчук Іван Іванович,
Довган Василь Петрович, Гавкалаук Роман Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Горбачевського 14Г

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік на муртовану з'єднанні Ø25.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунено витік на муртовану з'єднанні

Вартість: 23986 грн. 78 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не намагає

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар В.М.
Осадчук І.І.
Довган В.П.
Гавкалаук Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.07
Гавкалаук

(дата)

З актом ознайомлений:

Борисук І.В. 18.06.28
Слободяк І.Р. 06.27
Гавкалаук Н.К. 06.24
Кодля М.М. 1.07.28
Матвішук В.Ю. 06.20

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

№ 1ФФ/100/АТО- 434 .30/20.1.3-26
Горбачевского 14Г

[illegible]